

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа Камышинского муниципального района Волгоградской области

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ППО МКУ ДО ДЮСШ
Камышинского муниципального района
Волгоградской области




/Е.В. Паршина/

08 2023 г. № 8

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ ДО ДЮСШ
Камышинского муниципального района
Волгоградской области



/Н.В. Козлова/

Приказ « 31 » 08 2023 г. № 94

ИНСТРУКЦИЯ № 1.4 ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК

Петров Вал, 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 1.4

по безопасной эксплуатации теплотребляющих установок

1. Общие требования безопасности

1.1 Настоящая инструкция составлена в соответствии Положением о порядке разработки и учета инструкций по охране труда в МКУ ДО ДЮСШ Камышинского муниципального района Волгоградской области; в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденных Постановлением Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80; в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденных Постановлением Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80; с Разделом X ТК РФ; действующих Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок утвержденные и является обязательной для исполнения, допущенного к эксплуатации тепловых энергоустановок.

1.2 К работе тепловыми энергоустановками допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный при поступлении на работу медицинский осмотр, прошедшие обучение по эксплуатации тепловыми энергоустановками.

1.3 Необходимо помнить, что нельзя нарушать требования пожарной и электробезопасности в процессе эксплуатации оборудования и сооружений, а также других нормативно-технических документов; запрещено использовать технологии и методы работы, оказывающих отрицательное влияние на людей и окружающую среду.

1.4 Обо всех случаях неисправности теплоустановок срочно сообщать администрации образовательного учреждения.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Спецодежда должна быть застегнутой на пуговицы, обувь зашнурована, шнурки завязаны, на головной убор;

2.2 Инструмент и оборудование для работы должно быть исправно.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1 К отопительным приборам должен быть обеспечен свободный доступ для обслуживания. Отопительные приборы и трубопроводы должны быть окрашены масляной краской, а в помещениях с повышенной влажностью покрыты краской в 2 слоя.

3.2 Вся арматура и трубопроводы должны быть без сколов, заусениц на кромках, в противном случае необходимо использовать рукавицы.

3.3 Осматривая элементы трубопроводов соблюдать правила пожарной безопасности, для освещения использовать фонарик.

3.4 Применять для отмывки и обезжиривания деталей и оборудования керосин, бензин, ацетон и другие горючие и легковоспламеняющиеся вещества запрещено.

4. Требования безопасности при аварийных ситуациях

4.1 В случае прекращения циркуляции сетевой воды в системе отопления (при аварии на наружных сетях при температуре наружного воздуха ниже 0 градусов С) работник должен опорожнить систему отопления (по согласованию с энергоснабжающей организацией). Для этого необходимо закрыть входные задвижки на подающем и обратном трубопроводе, открыть запорную арматуру, предназначенную для дренажа теплоносителя и осуществить сброс сетевой воды в канализацию или на улицу.

4.2 При проведении сварочных работ для устранения аварийной ситуации необходимо выставить ограждение на месте работ, вести наблюдение и выполнять мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность.

4.3 При возникновении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01.

4.4 Тушение пожара проводится немедленно с момента его обнаружения. Для тушения использовать огнетушители и оборудование пожарных кранов.

4.5 Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.

4.6 О случившемся немедленно сообщить своему непосредственному руководителю.

5. Требования безопасности после работы

5.1 Привести в порядок рабочее место.

5.2 Убрать на место средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом.

5. Заключительные положения

6.1 Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляется не реже одного раза в 5 лет;

6.2 Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях: при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда; при изменении условий; при внедрении новой техники и (или) технологии; по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний; по требованию представителей органов по труду субъектов РФ или органов федеральной инспекции труда.